



Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · D-01217 Dresden
www.eph-dresden.de

Test laboratory accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
(German Accreditation System of Testing) acc. to DIN EN ISO/IEC 17025



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11054-01-00

TEST CERTIFICATE

CT-12-06-19-13

Product: Homapal-Metal-Laminate

Company: Homapal Plattenwerk GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 30/32, D-37412 Herzberg

Order: Determination of the formaldehyde release of Homapal-Metal-Laminate according to the test chamber method DIN EN 717-1

Test method: Test chamber method DIN EN 717-1
Chemical analysis formaldehyde: Acetyl acetone method

Test report: Test report 250035 dated February 26th, 2010

Test result: The Homapal-Metal-Laminate does not contain formaldehyde.
The Homapal-Metal-Laminate fulfils surely the limiting value of 0.1 ppm of ChemVerbotsV § 1 (3) regarding formaldehyde.

Dresden, June 19th, 2012

Head of laboratory



Engineer in charge